Checkliste Türen-Begehung

Alle gemeinsam genutzten Türen und Bereiche eines Hauses – Tür für Tür abhaken

STÜTZ
Metallbau & Schließtechnik Hamburg

OBJEKT / ADRESSE	DATUM DER BEGEHUNG	BEGEHUNG DURCH	NÄCHSTE BEGEHUNG

Türen

Tür / Ort	Fällt von selbst ins Schloss	Schloss und Schlüssel gehen leicht	Türschließer in Ordnung	Scharniere, Spalt, Schwelle	Brandschutztür: Schild da, nicht verkeilt	Was ist los?	Dringlichkeit sofort / dieses Jahr / später
Haustür							
Nebeneingang							
Hoftür							
Kellertür							
Tür Treppenhaus – Keller							
Tiefgarage							
Müllraum							
Fahrradraum							
Heizung / Technik							

Tipp: Jede Tür ganz öffnen und loslassen – fällt sie aus jeder Stellung ins Schloss? Den Schlüssel bei offener und bei geschlossener Tür drehen: geht er nur bei offener Tür leicht, liegt es an der Tür, nicht am Schloss.

Keller, Außenbereich, Gemeinschaftsflächen

Bereich	In Ordnung	Was ist los?	Dringlichkeit
Kellerfenster (Gitter, Verschluss)			
Lichtschächte (Rost gesichert?)			
Briefkastenanlage			
Müllplatz / Müllboxen			
Geländer und Handläufe am Eingang			
Geländer an Kellertreppe / Außentreppe			
Kellerabteile / Trennwände			
Notausgänge: frei und von innen zu öffnen			

Sofort handeln, wenn: eine Brandschutztür verkeilt ist oder nicht zufällt, ein Notausgang versperrt ist, ein Geländer wackelt oder die Haustür nicht mehr schließt. Brandschutztüren mit Feststellanlage prüft eine Fachkraft für Feststellanlagen. Für alles andere: Stütz, 040 / 64 50 32 32.

Datum, Unterschrift